

## Sähkötoimisten Sentakia –pyyhekuivainten asennus kylpyhuoneeseen

Standardin SFS 6000-7-701 mukaan

Kaikki sähkötoimiset Sentakia –pyyhekuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (IPx4).

Sähkötoimiset pyyhekuivaimet toimitetaan pistotulppajohdolla varustettuna, mutta osa malleista voidaan asentaa myös kiinteästi valtuutetun sähköasentajan toimesta.

1. Sähkötoiminen pyyhekuivain tulee liittää ainoastaan vikavirtasuojattuun pistorasiaan tai johtoon.
2. Pyyhekuivaimen voi asentaa alueille 1 ja 2. Pistorasia on oltava alueiden ulkopuolella, eli vähintään 120 cm päässä suihkusta.
3. Tietyt pyyhekuivainmallit on mahdollista asentaa kiinteällä (ei näkyviä johtoja) tai puolikiinteällä (pintajohto kytkentärasiaan) sähköliitännällä. **Tällöin asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.** (Standardin kohdan 701.55 Muut sähkölaitteet mukaan)

### Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

